

Bestektekst KLSA-R-F & KLSA-R-P

Om onze producten te beschrijven in een bestek, stellen wij u deze bestekteksten ter beschikking. Bij twijfel over de toepassing, kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers, wij helpen u graag verder om het e.e.a. compleet te maken. Er zijn nog een aantal gegevens nodig om de tekst compleet te maken: alle vet gedrukte posities kunnen voorzien worden van aanvullende informatie. Opmerkingen staan in *(Italian en tussen haakjes)* en hoeven niet opgenomen te worden.

KWT Waterbeheersing B.V.

Wentelploeg 42

8256 SN Biddinghuizen

T +31(0)321 33 55 66

F +31(0)321 33 55 76

www.kwt.nl

info@kwt.nl

Type **KLSA-R-F** is montage aan duikers met behulp van flenzen

Type **KLSA-R-P** is montage aan duikers met behulp van een mof (exclusief)

Aanbrengen leiding schuifafsluiter met frame. st 1,00 V

Situering: zie tekeningnummer [...] voor details

Betreft: aanbrengen spindelafsluiter op

[**MATERIAAL**] aangebracht volgens bestekpostnummer [...]

Leidingschuifafsluiter

st 1,00 L

Spindelafsluiter voor het vloeistofdicht afsluiten

van een leiding **diameter** [...] mm door een **flens aansluiting PN10 (R-F) / spie-mof verbinding (R-P)**

Type **KLSA-R-F** [...] van fabrikant KWT Group of

Type **KLSA-R-P** [...] van fabrikant KWT Group of

gelijkwaardig. T: 0321-335566 E: info@kwtgroup.nl

Samenstelling schuifafsluiter:

- RVS316L schuifplaat en verstevigingsribben

- HDPE behuizing

- HDPE F10 flens

- RVS316L niet stijgende spindel, spoed 6

- Bronzen draadblok t.b.v. een niet stijgende spindel

- Afdichting tussen de achterplaat en schuifplaat

d.m.v. EPDM liprubber

- Bedienpunt Ø20-6

De schuifafsluiter moet een **duiker Ø** [...] mm

afsluiten.

Kerende druk: 10 mWK vanaf b.o.b.

De kerende druk is vanaf beide zijde, zonder

tegendruk gemeten.

Voor bediening van de spindelafsluiter,

Bedienings sleutel

st 1,00 L

- 1000mm lang

- Bedienpunt afstemmen op de schuifafsluiter

- Voorzien van kunststof handgrepen

Exclusief bevestigingsmateriaal en pakkingen

Spindelverlenging

st 1,00 L

Tussen de BOB en Maaiveld een spindelverlenging toepassen

HDPE met RVS316L spindelverlenging

Instelbaar tussen .. en ... *maximaal 500mm*

Grond dicht leveren en aanbrengen

Straatpot met afneembaar deksel

st 1,00 L

Handbediend

Montage conform

montagevoorschriften leverancier

Bedienings- en onderhoudsvorschriften

worden beschikbaar gesteld.

Omdat bestek teksten vaak bewaard en hergebruikt worden kan KWT geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van deze tekst. Mocht u een op maat gemaakt advies op prijs stellen, neem dan contact op met KWT voor een op maat gemaakte bestek tekst.