

## Bestektekst KSA-MD Z-model Afmeting Ø 100 tot en met Ø 800 mm

Om onze producten te beschrijven in een bestek, stellen wij u deze bestekteksten ter beschikking. Bij twijfel over de toepassing, kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers, wij helpen u graag verder om het e.e.a. compleet te maken. Er zijn nog een aantal gegevens nodig om de tekst compleet te maken: alle vet gedrukte posities kunnen voorzien worden van aanvullende informatie. Opmerkingen staan in *(Italian en tussen haakjes)* en hoeven niet opgenomen te worden.

**KWT Waterbeheersing B.V.**  
Wentelploeg 42  
8256 SN Biddinghuizen  
T +31(0)321 33 55 66  
F +31(0)321 33 55 76  
www.kwt.nl  
info@kwt.nl

<p>Aanbrengen wand schuifafsluiter met frame. Situering: zie tekeningnummer [...] voor details Betreft: aanbrengen spindelafsluiter op [MATERIAAL] aangebracht volgens bestekpostnummer [...]</p>	1,00 V
<p>Wand schuifafsluiter met spindelbediening Afsluiter voor het vloeistofdicht afsluiten van een leiding <b>diameter [...]</b> mm door een waterdichte aansluiting op de wand met ankers. Type <b>KSA-MD [...]</b> van fabrikant KWT Group of gelijkwaardig. T: 0321-335566 E: <a href="mailto:info@kwtgroup.nl">info@kwtgroup.nl</a> Leverancier dient minimaal te beschikken over: Factory Production Control (FPC) Certificering Samenstelling schuifafsluiter: - RVS316L schuifplaat en verstevigingsribben - HDPE geleiding - RVS316L niet stijgende spindel, spoed 6 - Bronzen draadblok t.b.v. een niet stijgende spindel - Afdichting tussen de achterplaat en schuifplaat d.m.v. EPDM liprubber - Bedienpunt KWT ½ maan De schuifafsluiter moet een <b>duiker – of sparing Ø [...]</b> mm afsluiten. Kerende druk<sup>1</sup>: 5 mWK vanaf b.o.b. Bediening mogelijk bij 2 mWK, zonder optredende permanente schade aan afsluiter De kerende druk is vanaf beide zijde, zonder tegendruk gemeten. Lekgraad conform DIN19569-4 Klasse 4 on-seating (Afsluiter) Lekgraad conform DIN19569-4 Klasse 3 off-seating (Afsluiter) Handbediend</p>	1,00 L
<p>Bevestigingsmateriaal Materiaal: RVS A4 (RVS316L) Inclusief EPDM afdichting tussen de achterplaat en de wand Montage conform montagevoorschriften leverancier Bedienings- en onderhoudsvoorschriften worden beschikbaar gesteld.</p>	1,00 L

<p><b>OPTIONEEL</b></p> <p>Voor bediening van de spindelafsluiter,  Bedieningsleutel  - 1000mm lang  - Bedienpunt afstemmen op de schuifafsluiter  - Voorzien van kunststof handgrepen</p>	<p>1,00 L</p>
<p><b>OPTIONEEL</b></p> <p>Spindelverlenging  Type KSV model A  Verhogen van het bedienpunt naar maaiveld hoogte.  Geschikt tot minimaal 120 Nm  Tussen de BOB en Maaiveld een spindelverlenging toepassen  HDPE met RVS316L spindelverlenging  Instelbaar tussen .. en ... <i>minimaal 500mm</i>  Aantal consoles afstemmen op hoogte  H.o.h. maximaal 1499mm afstand  Bedienpunt conisch vierkant 27/32  Bevestigingsmateriaal t.b.v. montage consoles spindelverlenging aan wand</p>	<p>1,00 L</p> <p>1,00 L</p>
<p><b>OPTIONEEL</b></p> <p>Voor het tegenhouden van vuil in oppervlaktewater  KVR vuilrooster  - Afgestemd op de afsluiter  - Afscherming over de volledige hoogte  - O.b.v. bestaande bevestigingspunten afsluiter  - Voldoende ruimte voor afsluitbaar bedienpunt afsluiter</p>	<p>1,00 L</p>

<sup>1</sup>Altijd controleren of de kerende druk voldoende is in de gevraagde toepassing

Omdat bestek teksten vaak bewaard en hergebruikt worden kan KWT geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van deze tekst. Mocht u een op maat gemaakt advies op prijs stellen, neem dan contact op met KWT voor een op maat gemaakte bestek tekst.