



Doorsnede B-B


Bedieningspunt: KWT-aansluiting
Aantal omw. open/dicht: 399 omw.
Stuw sluiten: linksom draaien
Bedieningskoppel: 15 Nm
Max. bedieningskoppel: 31 Nm
Vergrendelbaar d.m.v. hangslot
(hangslot niet meegeleverd)




Vooraanzicht (1 : 20)



Zijaanzicht A-A




Optioneel: Beschermkap (PE of RVS) en aandrijving 400volt t.b.v. automatisch bedienen stuw
Rode lijnen zijn verbindinglijnen
kan per 90 graden positie draaien t.o.v. rode lijn



Zijaanzicht A-A / vooraanzicht

Optioneel: Verhoogde opstelling t.b.v. handbediening / Automatische aandrijving
Rode lijnen zijn verbindinglijnen



Standaard: Handbediening met afsluitbaar bedienpunt
Optioneel: T-sleutel lengte 1.000mm t.b.v. bediening

- Alle montagevlakken mogen een vlakheidstolerantie hebben van maximaal 2-3 mm per meter afdichting. Horizontaal en diagonaal
 - Maximaal debiet 10 m3/minuut
 - Lekgraad conform DIN 19569-4 : 1995-02 klasse 2I
- Materiaal ;
- Alle stalen onderdelen zijn AISI 316 (L), tenzij anders aangegeven.
 - Alle bevestigingsmiddelen zijn AISI 316 (A4).
 - Alle kunststof onderdelen zijn HDPE, tenzij anders aangegeven.
 - EPDM afdichtrubber en MS-polymer afdichtkit.

Tolerances ISO 2768 mK ISO 13715			$\pm 0.2mm$	$\pm 0.2mm$	Alle hoek lassen : a = 0.75	
Project KWT		KWT Waterbeheersing		Maatvoering in mm.		Wijzigingen voorbehoud
Description KKS kantalstuw 1000x800x100 Hoge pand		The design and technical information appearing on this drawing is the property of KWT Holding and is disclosed in confidence. It is not to be copied, reproduced, revealed, to or appropriated by others, either in whole or in part, without prior access written consent from KWT Holding.		Released		OUTLINE DRAWING
Designed by PH		Date 21-8-2020		Sheet / size A2		
Checked by		Drawing nr.		Rev. :		
Fax : +31 (0)321 33 5576		Internet www.kwt.nl		Member of BERGSCHENHOEK GROEP		354X1000.800.100.WEB
Tel. : +31 (0)321 33 5576		E-mail info@kwt.nl		0		